



RHV - TRAUNSEE NORD PROTOKOLL 2021	Abwasser- menge Q m ³	Zulauf			Ablauf			Energie-AG			Eigen - erzeugung BHKW kW/h	GAS		Fäkalien übern. Station m ³
		BSB ₅	NH ₄ -N	ges. P	BSB ₅	NH ₄ -N	ges. P	Zukauf	Netz Einspeisung	Bilanz		Faulgas Anfall	Erdgas Zukauf	
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	kW/h	kW/h	kW/h		m ³	m ³	
Jänner	372 472	384,4	29,7	8,0	7,2	3,30	0,30	24 135	123	24 012	76 255	39 305	0	1 086
Februar	327 269	398,6	28,2	7,4	8,4	3,90	0,26	22 236	38	22 198	76 059	35 855	0	1 504
März	414 135	390,4	25,0	8,1	8,8	2,60	0,17	21 501	326	21 175	86 918	41 566	0	1 447
April	331 347	378,6	28,6	7,3	7,8	2,70	0,19	16 226	407	15 819	90 631	44 024	0	1 352
Mai	480 120	290,6	22,6	5,5	8,3	3,10	0,17	21 817	652	21 165	87 227	44 703	1	1 556
Juni	346 808	354,6	39,6	8,1	7,6	1,70	0,16	27 733	408	27 325	79 457	42 091	1 366	1 563
Juli	552 819	259,6	22,5	6,3	5,9	2,10	0,15	26 354	338	26 016	81 334	44 229	0	1 547
August	539 063	255,9	17,9	5,2	7,4	3,20	0,15	30 224	202	30 022	75 071	41 265	0	1 575
September	353 435	364,2	26,4	7,1	8,6	2,00	0,15	52 373	0	52 373	59 353	33 236	0	1 638
Oktober	375 946	346,9	25,7	6,2	8,4	2,10	0,16	27 064	97	26 967	76 479	40 044	0	1 709
November	394 391	344,0	25,0	6,3	6,7	1,70	0,16	21 942	126	21 816	77 365	39 346	11	1 616
Dezember	553 632	287,0	19,5	5,3	8,1	1,70	0,18	31 864	187	31 655	80 212	38 490	187	1 519
Summe	5 041 437							323 469	2 904	320 543	946 361	484 154	1 565	18 113
Mittelwert	420 120	338	25,9	6,7	7,8	2,5	0,18	26 956	242	26 712	78 863	40 346		1 509

Legende: Q Zulaufmenge ges.P gesamt Phosphat
 BSB₅ Biochemischer Sauerstoffbedarf BHKW Blockheizkraftwerk
 NH₄-N Ammoniumstickstoff